



PRÜFBERICHT

Prüfbericht Nr.: 14021901-2**Datum: 29.10.2014****Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. U. Stöckl / hoe****DW: 872****AUFTRAGGEBER:****Krona Koblenz S.p.A.**
Via Piane 90
I-47853 Coriano (RN)**PRÜFGEGENSTAND:**Zwei stumpf einschlagende einflügelige Holzdrehtüren
innerhalb eines Holzpfostenstocks montiert in einer
massiven Normtragkonstruktion mit geringer Rohdich-
te mit 3 Stück verdeckt liegenden Türbändern der Se-
rie KUBICA
Type „K 6200“**PRÜFGRUNDLAGEN:**ÖNORM EN 1634, Teil 1
ÖNORM EN 1363, Teil 1
ÖNORM EN 14600
EAD 020001-00-0405**BRANDPRÜFUNG:**

12. Juni 2014

BEFLAMMTE SEITE:Öffnungsfläche (Bandseite)
Schließfläche (Gegenbandseite)**PRÜFUNGSDAUER:**

36 Minuten und 08 Sekunden

PRÜFERGEBNISSE:Verdeckt liegende Türbänder der Serie KUBICA-
geeignet für den Einbau in Feuerschutzabschlüssen
(siehe auch Punkt 12 und 13)**AUSFÜHRENDER:**

Dipl.-Ing. (FH) Ulrich STÖCKL, MSc.

Dieser Prüfbericht enthält:**11 Textseiten und 11 Beilagen****Beilagen:****A: Fotodokumentation (6 Bilder, 3 Seiten)****B: Versuchsprotokoll (6 Seiten)****C: Montageanleitung (2 Seiten)**